

COMMUNIQUE – SITRU

Ce matin, 25 septembre 2007, de la chaux a été répandue, sur le macadam de l'usine d'incinération de Carrières-sur-Seine. Cet incident reste cependant mineur dans la mesure où le produit a été contenu dans l'enceinte du site et n'a pas eu d'impact sur la population riveraine et son environnement.

Ce matin à 8h45, lors de la livraison de chaux éteinte (réactif utilisé pour le traitement des fumées de l'incinérateur), une défaillance du matériel du fournisseur a provoqué une dispersion partielle du réactif sur le site, sous forme d'une poudre fine. En effet, la bride du tuyau d'alimentation permettant l'acheminement de la chaux depuis le camion jusqu'au réservoir a rompu. Ce produit non toxique est cependant irritant pour les yeux en cas de contact direct. Aussi, l'exploitant, a fait intervenir, dans les plus brefs délais, les pompiers et une entreprise spécialisée de pompage de ce produit. La police municipale et Madame BRONDANI, maire de Carrières-sur-Seine se sont également déplacées. Après le pompage à sec, il a été procédé à un lessivage à l'eau pour enlever les dernières particules et éviter leur envol. Les eaux de lavage sont retournées dans les bassins de rétention du site, conformément aux règles de sécurité imposées à une installation classée en matière de santé et de protection de l'environnement et sont retraitées sur place pour respecter la norme ISO 14001 et la charte environnementale de l'exploitant.

Pour toute information, vous pouvez contacter le SITRU au 01 39 15 88 74 ou l'exploitant de l'usine d'incinération NOVERGIE au 01 30 86 19 20.